Agence Régionale de Santé Corse

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE



Service santé-environnement

Bastia, le 26 novembre 2026

SI FIUMORBO

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE ALERIA
MAIRIE D'ALERIA
20270 ALERIA

	Type	Code	Nom
Prélèvement		00123351	
Unité de gestion		0266	SI FIUMORBO
Installation	UDI	000904	ALERIA
Point de surveillance	S	0000003343	DIALYSE ATUPC ALERIA
Localisation exacte			ROBINET TOILETTES
Commune			ALERIA

Prélevé le : jeudi 19 novembre 2026 à 09h00
par : LABORATOIRE OEHC
Type visite : AA

Mesures de terrain

	Résultats		Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Aspect (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Odeur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Saveur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
Température de l'eau	18,7	°C				25,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
pH	7,22	unité pH			6,50	9,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION						
Chlore libre	0,29	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,33	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : ACOT — Code SISE de l'analyse : 00120929 — Référence laboratoire : 174824

	Résultats		Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Couleur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Turbidité néphélométrique NFU	0,31	NFU				2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
Titre alcalimétrique complet	21,39	°f				
Titre hydrotimétrique	25,33	°f				
MINERALISATION						
Chlorures	22	mg/L				250,00
Conductivité à 25°C	604	µS/cm			200,00	1 100,00
Sulfates	25	mg/L				250,00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	0,8	mg(C)/L				2,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,05	mg/L				0,10
Nitrates (en NO3)	34	mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,05	mg/L		0,50		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	0	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	0	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0	n/(100mL)				0,00
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	0	n/(100mL)				0,00
Entérocoques /100ml-MS	0	n/(100mL)		0,00		
Escherichia coli /100ml - MF	0	n/(100mL)		0,00		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00123351)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour la Directrice Générale et par délégation,
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires,



Caroline ANDREANI

/!\ Information du public : ce document doit être affiché dans les 2 jours après réception (art. D 1321-104 du Code de la Santé Publique)
ARS de Corse - Quartier Saint Joseph - CS 13 003 - 20 700 Ajaccio Cedex 9
Tél. : 04 95 51 98 98 - https://www.ars.corse.sante.fr